

Obbligatorietà della manutenzione

Riferimenti legislativi

- **D.L. 626/94 Art. 3 Lett. R.**

Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti con particolare riguardo a dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni del fabbricante.

- **DPR. 37 del 12-01-1998**

I controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.

Tale registro deve essere regolarmente aggiornato.

- **D.M. del 10-03-1998, art. 4**

Controllo degli impianti e delle attrezzature antincendio.

- **D.M. del 10-03-1998, allegato n° 6**

Controllo e manutenzione delle misure di protezione antincendio.

6.3 Vie d'uscita

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.

Le porte munite di dispositivo di chiusura automatica devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente.